

ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке

Тип объекта Учреждения высшего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Тихорецкий р-н г. Тихорецк Октябрьская 24 б

Форма собственности объекта **Федеральная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2312038420**

Телефон: **8(6196) 7-24-01**

Количество этажей здания **5**, этаж расположения объекта **1,2,3,4,5**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2020**

Фактическая дата обследования: **07.02.2020**

Организация: Филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Тихорецке

Должностное лицо: **директор**

ФИО: **Астанкова Елена Николаевна**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной	С, Г, К, О	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))					
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4	Соответствует	

			ГОСТ Р 51261)		
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса	К	0,9 - 1,0	п. 4.1.15	Соответствует	

(расстояние между поручнями)		м.			
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	

		м.			
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Наличие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Наличие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Дверь входная внутренняя (в зону					

оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	п. 5.2.18	Соответствует	
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	п. 5.2.18	Соответствует	
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	Наличие	
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	п. 5.2.20	наличие	
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.	С	наличие	п. 5.2.20	наличие	
Зона оказания услуги					

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	

Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	

коляски рядом с унитазом					
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	У, К, С, Г	наличие	п. 5.5.1	наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.8	наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект не доступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«04» февраля 2024 г.

Дата составления Паспорта

инженер УСН / Инженер р.и.

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

И.И.Иванов

Ф.И.О.